



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



TEEAB jämfört med Veosol Energi AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/veosol-energi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

6 pp

TEEAB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,5 % för Veosol Energi AB.

16,3 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

+10 pp

Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för TEEAB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av TEEABs offentliga besiktningar är godkända


TEEAB

0 %



Veosol Energi AB

10 %



TEEAB

7

besiktningar

Veosol Energi AB

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ TEEAB ■ Veosol Energi AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Veosol Energi AB	TEEAB
Montagesystem	184 granskade kontrollpunkter	81,5 %	87,5 %
Tillbehör	24 granskade kontrollpunkter	97,7 %	95,8 %
Växelriktare	268 granskade kontrollpunkter	92,7 %	90,7 %
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	99,1 %	84,6 %
Solpaneler	126 granskade kontrollpunkter	88,5 %	72,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

TEEAB Veosol Energi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där TEEAB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Veosol Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/teeab/data/jamfor/veosol-energi-ab

