



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Telge Energi jämfört med Järfälla Energi

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/jarfalla-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,4 pp

Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar

21,4 % godkända, jämfört med 0 % för Telge Energi.

26,3 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 29,9 % för Telge Energi.

1,2 pp skillnad

Telge Energi ligger närmast Järfälla Energi vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter för Telge Energi, jämfört med 1,3 % för Järfälla Energi.

+21,4 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Telge Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Telge Energis offentliga besiktningar är godkända


Telge Energi

0 %



Järfälla Energi

21,4 %



Telge Energi

10

besiktningar

Järfälla Energi

14


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Telge Energi Järfälla Energi




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Järfälla Energi	Telge Energi
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	98,7 %	97,5 %
			
Växelriktare	320 granskade kontrollpunkter	100 %	88,7 %
			
Solpaneler	101 granskade kontrollpunkter	96,5 %	74,3 %
			
Montagesystem	134 granskade kontrollpunkter	96,4 %	70,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Järfälla Energi	Telge Energi
Stockholms län	7 respektive 14 besiktningar	21,4 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Telge Energi och Järfälla Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Telge Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Järfälla Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/jarfalla-energi

