



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Telge Energi jämfört med Solinnovation

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/solinnovation



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,2 pp

Solinnovation har högre andel godkända besiktningar

17,2 % godkända, jämfört med 0 % för Telge Energi.

18,1 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 29,9 % för Telge Energi.

0,3 pp skillnad

Telge Energi ligger närmast Solinnovation vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter för Telge Energi, jämfört med 2,2 % för Solinnovation.

+3,4 pp


Solinnovation har fler besiktningar med få anmärkningar

3,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Telge Energi.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Telge Energis offentliga besiktningar är godkända



Telge Energi

10

besiktningar

Solinnovation

29

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Telge Energi ■ Solinnovation


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solinnovation	Telge Energi
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	97,8 %	97,5 %
			
Växelriktare	320 granskade kontrollpunkter	90 %	88,7 %
			
Solpaneler	101 granskade kontrollpunkter	88 %	74,3 %
			
Montagesystem	134 granskade kontrollpunkter	88,2 %	70,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Telge Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solinnovation jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/solinnovation

