



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Telge Energi jämfört med SunRoof Sverige AB

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/sunroof-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

SunRoof Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för Telge Energi.

6,4 pp

Telge Energi har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,7 % för SunRoof Sverige AB.

1,6 pp skillnad

SunRoof Sverige AB ligger närmast Telge Energi vid installation av tillbehör

4,1 % icke-godkända punkter för SunRoof Sverige AB, jämfört med 2,5 % för Telge Energi.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Telge Energis offentliga besiktningar är godkända


Telge Energi

0 %



SunRoof Sverige AB

25 %



Telge Energi

10

besiktningar

SunRoof Sverige AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Telge Energi  SunRoof Sverige AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.



Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunRoof Sverige AB	Telge Energi
Växelriktare	320 granskade kontrollpunkter	82,3 %	88,7 %
Solpaneler	101 granskade kontrollpunkter	71,4 %	74,3 %
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	95,9 %	97,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Telge Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunRoof Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/telge-energi/data/jamfor/sunroof-sverige-ab

