



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Uddevalla Energi AB jämfört med EcoKraft

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/ecokraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,6 pp

Uddevalla Energi AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 11,7 % för EcoKraft.

4,7 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,7 % för EcoKraft.

5,8 pp

EcoKraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

+7,5 pp


EcoKraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Uddevalla Energi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Uddevalla Energi ABs offentliga besiktningar är godkända



Uddevalla Energi AB

3

besiktningar


EcoKraft

120

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Uddevalla Energi AB ■ EcoKraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		EcoKraft	Uddevalla Energi AB
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	95,3 %	100 %
Växeriktare	105 granskade kontrollpunkter	91,4 %	93,3 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	90,5 %	87,5 %
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	88,8 %	83,3 %
Montagesystem	58 granskade kontrollpunkter	85,1 %	79,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Uddevalla Energi AB EcoKraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		EcoKraft	Uddevalla Energi AB
Västra Götalands län	3 respektive 16 besiktningar	18,8 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Uddevalla Energi AB och EcoKraft.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Uddevalla Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

EcoKraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/ecokraft

