



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Uddevalla Energi AB jämfört med Elians

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/elians



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,6 pp

Uddevalla Energi AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

6,1 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Elians.

5,7 pp

Elians har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

15 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Uddevalla Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Uddevalla Energi AB

33,3 %



Elians

16,7 %



Uddevalla Energi AB

3

besiktningar


Elians

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Uddevalla Energi AB  Elians

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Elians	Uddevalla Energi AB
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	93,9 %	100 %
Växeriktare	105 granskade kontrollpunkter	87,8 %	93,3 %
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	86,5 %	83,3 %
Montagesystem	58 granskade kontrollpunkter	85 %	79,3 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	100 %	87,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Uddevalla Energi AB ■ Elians



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Uddevalla Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Elians jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/elians

