



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Uddevalla Energi AB jämfört med Energihem

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/energihem



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,7 pp

Uddevalla Energi AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 17,6 % för Energihem.

6,5 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,2 % för Energihem.

6,2 pp

Energihem har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Uddevalla Energi AB.

+11,8 pp


Energihem har fler besiktningar med få anmärkningar

11,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Uddevalla Energi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Uddevalla Energi ABs offentliga besiktningar är godkända



Uddevalla Energi AB

3

besiktningar


Energihem

17

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Uddevalla Energi AB  Energihem

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energihem	Uddevalla Energi AB
Växeriktare	105 granskade kontrollpunkter	86,8 %	93,3 %
			
Montagesystem	58 granskade kontrollpunkter	76 %	79,3 %
			
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	98,4 %	100 %
			
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	89,5 %	83,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Uddevalla Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energihem jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/energihem

