



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Uddevalla Energi AB jämfört med Malmö Energi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+27,4 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 33,3 % för Uddevalla Energi AB.

0,3 pp

Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

18 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,7 % för Uddevalla Energi AB.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Uddevalla Energi AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Uddevalla Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Uddevalla Energi AB

33,3 %



Malmö Energi

60,7 %



Uddevalla Energi AB

3

besiktningar


Malmö Energi

28

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Uddevalla Energi AB  Malmö Energi

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Uddevalla Energi AB
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	99,7 %	100 %
Växeriktare	105 granskade kontrollpunkter	98,9 %	93,3 %
Batteri	8 granskade kontrollpunkter	99,8 %	87,5 %
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	98,6 %	83,3 %
Montagesystem	58 granskade kontrollpunkter	97,3 %	79,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Uddevalla Energi AB ■ Malmö Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Uddevalla Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/uddevalla-energi-ab/data/jamfor/malmo-energi

