



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vancos jämfört med Landskrona ELIT Teknik

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/landskrona-elit-teknik



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

28,2 pp

Vancos har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter, jämfört med 48,2 % för Landskrona ELIT Teknik.

6,4 pp

Landskrona ELIT Teknik har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

13,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vancos.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Vancoss offentliga besiktningar är godkända


Vancos

0 %



Landskrona ELIT Teknik

0 %



Vancos

3

besiktningar

Landskrona ELIT Teknik




4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

 Vancos  Landskrona ELIT Teknik


2021		0 % 1 st	- 0 st
2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 2 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Landskrona ELIT Teknik	Vancos
Solpaneler	3 granskade kontrollpunkter	70,5 %	100 %
			
Montagesystem	55 granskade kontrollpunkter	51,8 %	80 %
			
Tillbehör	6 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Växelriktare	61 granskade kontrollpunkter	88,3 %	83,6 %
			
Optimerare	10 granskade kontrollpunkter	86,4 %	80 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Landskrona ELIT Teknik	Vancos
Skåne län	3 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Vancos och Landskrona ELIT Teknik.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vancos är registrerad som installatör.

Jämförelse

Landskrona ELIT Teknik jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/landskrona-elit-teknik

