



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vancos jämfört med Öresundskraft

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/oresundskraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Öresundskraft har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Vancos.

9,3 pp

Öresundskraft har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,4 % för Vancos.

9 pp skillnad

Vancos ligger närmast Öresundskraft vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter för Vancos, jämfört med 11 % för Öresundskraft.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Vancoss offentliga besiktningar är godkända


Vancos

0 %



Öresundskraft

20 %



Vancos


3
besiktningar

Öresundskraft

5
besiktningar


Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Vancos ■ Öresundskraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Öresundskraft	Vancos
Solpaneler	3 granskade kontrollpunkter	88,9 %	100 %
			
Montagesystem	55 granskade kontrollpunkter	89 %	80 %
			
Växelriktare	61 granskade kontrollpunkter	92,9 %	83,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Öresundskraft	Vancos
Skåne län	3 respektive 5 besiktningar	20 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Vancos och Öresundskraft.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vancos är registrerad som installatör.

Jämförelse

Öresundskraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vancos/data/jamfor/oresundskraft

