



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Veosol Energi AB jämfört med RSA Sol

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/rsa-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

RSA Sol har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 10 % för Veosol Energi AB.

11,5 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för RSA Sol.

6,4 pp

RSA Sol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,5 % för Veosol Energi AB.

+10 pp

RSA Sol har fler besiktningar med få anmärkningar


20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 10 % för Veosol Energi AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


10 %

av Veosol Energi ABs offentliga besiktningar är godkända

Veosol Energi AB 10 %



RSA Sol 20 %



Veosol Energi AB

10

besiktningar

RSA Sol

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Veosol Energi AB ■ RSA Sol




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		RSA Sol	Veosol Energi AB
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	88,5 %	100 %
Solpaneler	218 granskade kontrollpunkter	89,2 %	88,5 %
Tillbehör	87 granskade kontrollpunkter	100 %	97,7 %
Växelriktare	316 granskade kontrollpunkter	96,3 %	92,7 %
Montagesystem	324 granskade kontrollpunkter	87,9 %	81,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Veosol Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

RSA Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/rsa-sol

