



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Veosol Energi AB jämfört med Solar Invest

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/solar-invest



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

Veosol Energi AB har högre andel godkända besiktningar

10 % godkända, jämfört med 0 % för Solar Invest.

5,8 pp

Veosol Energi AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Invest.

2,3 pp

Solar Invest har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,3 % för Veosol Energi AB.

+10 pp

Veosol Energi AB har fler besiktningar med få anmärkningar

10 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solar Invest.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Veosol Energi ABs offentliga besiktningar är godkända


Veosol Energi AB

10 %



Solar Invest

0 %



Veosol Energi AB

10

besiktningar

Solar Invest

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Veosol Energi AB ■ Solar Invest




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Invest	Veosol Energi AB
Batteri	112 granskade kontrollpunkter	93,3 %	99,1 %
Växeriktare	316 granskade kontrollpunkter	87,5 %	92,7 %
Solpaneler	218 granskade kontrollpunkter	86,1 %	88,5 %
Montagesystem	324 granskade kontrollpunkter	81,8 %	81,5 %
Tillbehör	87 granskade kontrollpunkter	100 %	97,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Veosol Energi AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Invest jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/veosol-energi-ab/data/jamfor/solar-invest

