



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vesivek Sverige AB jämfört med My Energy Partner AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/my-energy-partner-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25 pp

Vesivek Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.

15,7 pp

Vesivek Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

9,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,5 % för My Energy Partner AB.

1,7 pp skillnad

My Energy Partner AB ligger närmast Vesivek Sverige AB vid installation av växelriktare

8,7 % icke-godkända punkter för My Energy Partner AB, jämfört med 7 % för Vesivek Sverige AB.

+25 pp

Vesivek Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för My Energy Partner AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Vesivek Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Vesivek Sverige AB

25 %



My Energy Partner AB

0 %



Vesivek Sverige AB

4

besiktningar

My Energy Partner AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Vesivek Sverige AB ■ My Energy Partner AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		My Energy Partner AB	Vesivek Sverige AB
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	74,5 %	90,2 %
Tillbehör	84 granskade kontrollpunkter	90,7 %	97,6 %
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	93,3 %	100 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	84 %	87,3 %
Växeriktare	157 granskade kontrollpunkter	91,3 %	93 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vesivek Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

My Energy Partner AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/my-energy-partner-ab

