



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Vesivek Sverige AB jämfört med Solinnovation

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/solinnovation



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+7,8 pp

Vesivek Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 17,2 % för Solinnovation.

6,3 pp

Vesivek Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,3 % för Solinnovation.

0,9 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,7 % för Vesivek Sverige AB.

+21,6 pp

Vesivek Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,4 % för Solinnovation.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

25 %

av Vesivek Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Vesivek Sverige AB

25 %



Solinnovation

17,2 %



Vesivek Sverige AB

4

besiktningar


Solinnovation

29

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Vesivek Sverige AB ■ Solinnovation


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solinnovation	Vesivek Sverige AB
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	93,7 %	100 %
Växeriktare	157 granskade kontrollpunkter	90 %	93 %
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	88 %	90,2 %
Tillbehör	84 granskade kontrollpunkter	97,8 %	97,6 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	88,2 %	87,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Vesivek Sverige AB Solinnovation



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Vesivek Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solinnovation jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/vesivek-sverige-ab/data/jamfor/solinnovation

