



INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET



Voltify jämfört med Nya Energihem Norden AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/voltify/data/jamfor/nya-energihem-norden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

0,9 pp

Voltify har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

12 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Nya Energihem Norden AB.

14,8 pp

Nya Energihem Norden AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för Voltify.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Voltifys offentliga besiktningar är godkända


Voltify

0 %



Nya Energihem Norden AB

0 %



Voltify

7

besiktningar

Nya Energihem Norden AB

8





besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Voltify  Nya Energihem Norden AB


2022		0 % 3 st	- 0 st
2023		0 % 4 st	0 % 3 st
2024		- 0 st	0 % 4 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nya Energihem Norden AB	Voltify
Växelriktare	191 granskade kontrollpunkter	87,1 %	88 %
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	94,8 %	95,6 %
Montagesystem	117 granskade kontrollpunkter	81,8 %	73,5 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	82 %	72,1 %
Batteri	27 granskade kontrollpunkter	100 %	85,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Voltify är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nya Energihem Norden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/voltify/data/jamfor/nya-energihem-norden-ab

