



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Voltify jämfört med Solviq Sverige AB

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/voltify/data/jamfor/solviq-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+58,3 pp

Solviq Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

58,3 % godkända, jämfört med 0 % för Voltify.

24,3 pp

Solviq Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,5 % för Voltify.

4,4 pp skillnad

Voltify ligger närmast Solviq Sverige AB vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter för Voltify, jämfört med 0 % för Solviq Sverige AB.

+75 pp

Solviq Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Voltify.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Voltifys offentliga besiktningar är godkända


Voltify

0 %



Solviq Sverige AB

58,3 %



Voltify

7

besiktningar

Solviq Sverige AB

12


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Voltify ■ Solviq Sverige AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solviq Sverige AB	Voltify
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	85,7 %	100 %
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	100 %	95,6 %
Växelriktare	191 granskade kontrollpunkter	99 %	88 %
Batteri	27 granskade kontrollpunkter	97,8 %	85,2 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	95,7 %	72,1 %
Montagesystem	117 granskade kontrollpunkter	97,8 %	73,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Voltify är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solviq Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/voltify/data/jamfor/solviq-sverige-ab

