



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



WattNord AB jämfört med Penthon

2021–2025

9 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/wattnord-ab/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,1 pp

WattNord AB har högre andel godkända besiktningar

11,1 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

8,2 pp

WattNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

3,6 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,4 % för WattNord AB.

+22,2 pp

WattNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

22,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,1 %

av WattNord ABs offentliga besiktningar är godkända


WattNord AB

11,1 %



Penthon

0 %



WattNord AB

9

besiktningar

Penthon

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ WattNord AB ■ Penthon




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.


Produktgrupp		Penthon	WattNord AB
Solpaneler	143 granskade kontrollpunkter	86,2 %	94,4 %
Montagesystem	213 granskade kontrollpunkter	87,1 %	91,1 %
Batteri	281 granskade kontrollpunkter	95,8 %	96,8 %
Växeriktare	153 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,4 %
Tillbehör	111 granskade kontrollpunkter	98,2 %	94,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Penthon	WattNord AB
Västra Götalands län	5 respektive 5 besiktningar	0 %	20 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både WattNord AB och Penthon.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där WattNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/wattnord-ab/data/jamfor/penthon

