



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



WattNord AB jämfört med Solivo

2021–2025

9 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/wattnord-ab/data/jamfor/solivo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,7 pp

Solivo har högre andel godkända besiktningar

11,8 % godkända, jämfört med 11,1 % för WattNord AB.

12 pp

WattNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

3,2 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,2 % för WattNord AB.

+16,3 pp

WattNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

22,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för Solivo.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,1 %

av WattNord ABs offentliga besiktningar är godkända


WattNord AB

11,1 %



Solivo

11,8 %



WattNord AB

9

besiktningar

Solivo

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ WattNord AB ■ Solivo



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solivo	WattNord AB
Solpaneler	143 granskade kontrollpunkter	82,4 %	94,4 %
Montagesystem	213 granskade kontrollpunkter	82,8 %	91,1 %
Växelriktare	153 granskade kontrollpunkter	91,1 %	95,4 %
Tillbehör	111 granskade kontrollpunkter	93,8 %	94,6 %
Batteri	281 granskade kontrollpunkter	100 %	96,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

■ WattNord AB ■ Solivo



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solivo	WattNord AB
Västra Götalands län	5 respektive 6 besiktningar	16,7 %	20 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både WattNord AB och Solivo.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där WattNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solivo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/wattnord-ab/data/jamfor/solivo

