



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

ZolarTech i Skandinavien AB jämfört med SolenergiProjekt

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/solenergiprojekt



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,2 pp

SolenergiProjekt har högre andel godkända besiktningar

15,2 % godkända, jämfört med 0 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

1,9 pp

ZolarTech i Skandinavien AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för SolenergiProjekt.

33,7 pp

SolenergiProjekt har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 43,8 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

+24,2 pp

SolenergiProjekt har fler besiktningar med få anmärkningar

24,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för ZolarTech i Skandinavien AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av ZolarTech i Skandinavien ABs offentliga besiktningar
är godkända


ZolarTech i Skandinavien AB

0 %



SolenergiProjekt

15,2 %



ZolarTech i Skandinavien AB

3

besiktningar

SolenergiProjekt

33


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

ZolarTech i Skandinavien AB SolenergiProjekt



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

SolenergiProjekt ZolarTech i Skandinavien
AB

Tillbehör	37 granskade kontrollpunkter	95,4 %	97,3 %
Växeriktare	123 granskade kontrollpunkter	95,1 %	89,4 %
Montagesystem	65 granskade kontrollpunkter	87,9 %	75,4 %
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	100 %	83,3 %
Solpaneler	16 granskade kontrollpunkter	89,9 %	56,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där ZolarTech i Skandinavien AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolenergiProjekt jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/zolartech-i-skandinavien-ab/data/jamfor/solenergiprojekt

